



## NOTLAR

- 1 Ünite isim plakasının yeri: emme ızgarasının içindeki fan mahfazasının altında.
- 2 Kızılötesi uzaktan kumanda kullanıldığında, bu konum bir sinyal alıcı olur. Daha fazla ayrıntı için, kızılötesi uzaktan kumandanın çizimine bakın.
- 3 Nemli şeyleri iç ünitenin altına koymayın. Nem %80 veya daha fazla olduğunda, drenaj çıkışı tıkanmış ve hava filtresi kirliyse çiy oluşabilir.

No	İsim	Tanım
1	Hava deşarj ızgarası	
2	Hava emme ızgarası	
3	Hava filtresi	
4	Gaz borusu bağlantısı	Ø15.9 konik
5	Sıvı borusu bağlantısı	Ø9.5 konik
6	Drenaj borusu bağlantısı	VP20
7	Topraklama terminali (elektrikli bileşenler kutusunun içinde)	M4
8	Askı braket	
9	Geriye doğru boru ve kablo bağlantısı açma kapağı	
10	Yukarıya doğru boru ve kablo bağlantısı açma kapağı	

11	Sağ taraf boru bağlantısı	yarık delik
12	Sol arka drenaj borusu bağlantısı	yarık delik
13	Sol taraf drenaj borusu bağlantısı	yarık delik
14	Sağ taraf drenaj borusu bağlantısı	yarık delik
15	Boru tesisatını dışarıya çıkarmak için duvar deliği	Ø100
16	Yukarıya doğru drenaj borusu bağlantısı	Ø60
17	Yukarıya doğru gaz borusu bağlantısı	Ø36
18	Yukarıya doğru sıvı borusu bağlantısı	Ø26
19	Güç kaynağı kabloları ve ünite kabloları arka bağlantısı	Ø29
20	Güç kaynağı kabloları ve ünite kabloları üst bağlantısı	Ø29